UB tỉnh Hưng Yên
VT: Vũ Thị Thu Cúc
Giờ ký: 11/04/2018
14:46:33

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 931 /QĐ-UBND	*Hưng Yên, ngày 11 tháng 4 năm 2018*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2017.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo số 135/BC-STNMT ngày 30/3/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2017 cần phải xử lý *(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).*

Điều 2. Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường có tên trong danh sách phải thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và bảo vệ môi trường sau đây:

1. Thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường theo tiến độ và thời gian quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn để thiết kế, lắp đặt các thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường phù hợp với thực tế sản xuất để giảm thiểu lượng thải các chất gây ô nhiễm, đạt quy chuẩn môi trường cho phép.

3. Thực hiện nghiêm ngặt quy trình vận hành các hệ thống xử lý chất thải.

4. Phân công cán bộ theo dõi công tác bảo vệ môi trường; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng thực hiện công tác thanh kiểm tra và giám sát công tác bảo vệ môi trường của cơ sở.

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường có tên tại Điều 1

Quyết định này triển khai thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo đúng tiến độ quy định.

2. Xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm và báo cáo cấp thẩm quyền đình chỉ sản xuất ở những cơ sở cố tình không thực hiện các biện pháp xử lý môi trường theo quy định.

3. Hướng dẫn các cơ sở gây ô nhiễm môi trường đã thực hiện hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi trường và đưa ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Ân Thi, Mỹ Hào, Yên Mỹ; Giám đốc các cơ sở có tên tại Điều 1 Quyết định này và thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như điều 4;
- Bộ TNMT;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, CV: TNMT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Thế Cử

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NĂM 2017.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh).

STT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Cơ quan quản lý	Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc đăng ký Cam kết BVMT hoặc phê duyệt quy hoạch bãi chôn lấp	Lý do đưa vào danh sách	Thời gian hoàn thành xử lý	Đề xuất biện pháp xử lý
1	Công ty TNHH công thương Tinh Nhuệ Hưng Yên	Minh Hải, Văn Lâm	UBND tỉnh Hưng Yên	Chưa được phê duyệt ĐTM	- Mẫu nước thải công nghiệp sau xử lý ngày 18/5/2017 của Công ty có các thông số Coliform vượt 48 lần; BOD_5 vượt 1,48 lần; COD vượt 1,26 lần so với QCVN40:2011/BTNMT (Cột B). - Đơn vị lấy mẫu: Sở Tài nguyên và Môi trường	31/7/2018	- Đẩy nhanh việc chỉnh sửa báo cáo ĐTM theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. - Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường
2	Công ty TNHH Việt Đức	Trưng Trắc, Văn Lâm	UBND tỉnh Hưng Yên	Sở TNMT Hưng Yên (Phiếu xác nhận 06/PXN-TNMT ngày 28/02/2004)	- Mẫu nước thải sau xử lý của Công ty có các thông số pH = 11,8 không nằm trong giới hạn; TSS vượt 12,7 lần; COD vượt 3,3 lần; BOD_5 vượt 4 lần so với QCVN40:2011/BTNMT. - Đơn vị lấy mẫu: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh.	31/7/2018	Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường
3	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ	Quang Vinh, Ân Thi	UBND tỉnh Hưng Yên	UBND tỉnh (Quyết định 2219/QĐ-UBND ngày 12/11/2015)	- Mẫu nước thải sau xử lý của Công ty có các thông số Amoni vượt 9,92 lần; BOD_5 vượt 3,1 lần; TSS vượt 2,6 lần; Coliform vượt 80 lần so với QCVN 14:2008/BTNMT cột B.	31/7/2018	Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.

					- Đơn vị lấy mẫu: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh.		
4	Công ty TNHH công nghiệp Nam Thái	Tân Quang, Văn Lâm	UBND tỉnh Hưng Yên	UBND huyện Văn Lâm (Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 30/10/2017)	- Mẫu nước thải công nghiệp sau xử lý ngày 18/4/2017 của Công ty có các thông số Màu vượt 2,25 lần; BOD_5 vượt 2,1 lần; COD vượt 1,5 lần so với QCVN40:2011/BTNMT (Cột B). - Đơn vị lấy mẫu: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh.	31/7/2018	Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
5	Công ty CP Châu Giang Hưng Yên	Đông Kết, Khoái Châu	UBND tỉnh Hưng Yên	UBND huyện Khoái Châu (Xác nhận 276/XN-UBND ngày 20/8/2015)	- Mẫu nước thải sinh hoạt sau xử lý của Công ty có các thông số BOD_5 vượt 3,7 lần; Amoni vượt 4,07 lần so với QCVN 14:2008/BTNMT cột B. - Đơn vị lấy mẫu: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh.	31/7/2018	Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
6	Công ty CP Mikado (NPG)	Lạc Đạo, Văn Lâm	UBND tỉnh Hưng Yên	Sở TNMT Hưng Yên (Quyết định 20/QĐ-STNMT ngày 13/01/2012)	- Mẫu nước thải công nghiệp sau xử lý ngày 16/12/2016 của Công ty có các thông số chất rắn lơ lửng vượt 4,29 lần; Amoni vượt 5,71 lần; Tổng N vượt 1,46 lần; Coliform vượt 9,2 lần so với QCVN40:2011/BTNMT (Cột B). - Đơn vị lấy mẫu: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh.	31/7/2018	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
7	Công ty TNHH Đăng Hường	Lạc Đạo, Văn Lâm	UBND tỉnh Hưng Yên	Sở TNMT Hưng Yên (Quyết định 24/QĐ-STNMT ngày 09/01/2013)	- Mẫu nước thải sinh hoạt sau xử lý ngày 16/12/2016 của Công ty có các thông số Tổng chất rắn lơ lửng vượt 1,29 lần; BOD_5 vượt 1,96 lần; Tổng các chất hoạt động bề mặt vượt 1,12 lần; Amoni vượt	31/12/2018	Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.

					1,65 lần; Coliform vượt 1,86 lần so với QCVN 14:2008/BTNMT cột B. - Đơn vị lấy mẫu: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh.		
8	Công ty TNHH SXTM Minh Ngọc	Lạc Đạo, Văn Lâm	UBND tỉnh Hưng Yên	Sở TNMT Hưng Yên (Quyết định 345/QĐ-STNMT ngày 16/12/2013)	- Mẫu nước thải sinh hoạt sau xử lý của Công ty có các thông số Tổng chất rắn lơ lửng vượt 7,4 lần; BOD_5 vượt 5,8 lần; Phosphat vượt 1,4 lần so với QCVN 14:2008/BTNMT cột B. - Đơn vị lấy mẫu: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh.	31/7/2018	- Có biện pháp thu gom, xử lý triệt để đối với nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án. - Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
9	Công ty TNHH Hoàng Hợp	Dị Sử, Mỹ Hào	UBND tỉnh Hưng Yên	UBND huyện Mỹ Hào (Xác nhận 12/XN-UBND ngày 26/10/2016)	- Mẫu khí thải của Công ty có thông số CO vượt 1,464 lần so với QCVN 19:2009/BTNMT. - Đơn vị lấy mẫu: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh.	31/7/2018	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải đảm bảo khí thải được xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT trước khi thải ra môi trường theo quy định.
10	Công ty CP bao bì Thuận Hòa Phát	Chỉ Đạo, Văn Lâm	UBND tỉnh Hưng Yên	UBND huyện Văn Lâm (Xác nhận 05/XN-UBND ngày 14/6/2017)	- Mẫu nước thải sinh hoạt sau xử lý ngày 02/6/2017 của Công ty có các thông số Tổng chất rắn lơ lửng vượt 4,8 lần; BOD_5 vượt 6,3 lần; Coliform vượt 366,7 lần so với QCVN 14:2008/BTNMT cột B. - Đơn vị lấy mẫu: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh.	31/7/2018	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường theo quy định.
11	Công ty CP sản xuất và thương mại VTS	Xuân Quang, Văn Giang	UBND tỉnh Hưng Yên	Chưa được phê duyệt đề án.	- Mẫu nước thải công nghiệp sau xử lý ngày 15/9/2017 của Công ty có thông số Màu vượt 1,4 lần so với QCVN40:2011/BTNMT (Cột A).	31/7/2018	- Đẩy nhanh tiến độ lập Đề án BVMT chi tiết. - Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN

					- Đơn vị lấy mẫu: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh.		40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường.
12	Công ty TNHH thương mại kỹ thuật 3Q	Chỉ Đạo, Văn Lâm	UBND tỉnh Hưng Yên	Sở TNMT Hưng Yên (Quyết định 212/QĐ-STNMT ngày 19/7/2013)	- Mẫu nước thải sinh hoạt sau xử lý tháng 9/2017 của Công ty có các thông số BOD_5 vượt 1,71 lần; NH4+ vượt 1,99 lần; Coliform vượt 3,66 lần so với QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A) - Theo kết quả quan trắc định kỳ tháng 9/2017.	31/7/2018	Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường theo quy định.
13	Công ty CP đầu tư và phát triển Thái Dương	Lạc Đạo, Văn Lâm	UBND tỉnh Hưng Yên	Sở TNMT Hưng Yên (Quyết định 924/QĐ-UBND ngày 19/5/2016)	- Mẫu nước thải sinh hoạt sau xử lý tháng 5/2017 của Công ty có các thông số BOD_5 vượt 4,46 lần; NH_4 vượt 2,96 lần; tổng các chất hoạt động bề mặt vượt 6,34 lần; Coliform vượt 3,66 lần so với QCVN14:2008/BTNMT cột A. - Theo kết quả quan trắc định kỳ tháng 5/2017.	31/7/2018	Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường theo quy định.